


Uwaga:
*) - aparaty zlokalizowane poza rozdzielnicę.



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
Układ sieciowy TN-C-S

L.G.R.-O. S.A.
w Lublinie
Lub. Rynek Hurtowy Owoców i Warzyw
w Elżbie k / Lublina
Schemat strukturalny
rozdzielniczy głównej TG.

WSADOWSKI
K. GÓRA
L. REBACZ
98 01
W. WÓJCIOWICZ
W. WÓJCIOWICZ
9-707 662

Rozdzielnica szafowa - część ZE										Rozdzielnica szafowa - część inwestora																					
Typ rozdzielnic	Rozdzielnica szafowa - część ZE									Rozdzielnica szafowa - część inwestora																					
Nr pola odpływów	1a	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26	31	32	33	34	41	42	43	44	45	46
Nazwa odpływu	Zasilanie ze złącza kablowego ZK-3a	WLZ boksów - nr 1	WLZ boksów - nr 2	WLZ boksów - nr 3	WLZ boksów - nr 4	Tablica młej gastronomii TMG - WLZ nr. 5	Rezerwa	Przekładniki pomiaru rozliczeniowego	Zasilanie z szafy ZE	Bateria kondensatorów chłodniczych	Agregat	Rezerwa	Tablica klimatyzacji RKL1	Tablica klimatyzacji RKL2	Tablica nagrzewnic TN1 - TN5	Tablica płyt T03	Rezerwa	Tablica T01a	Tablica T02a	Tablica - komputerów TK	Oświetlenie pod zadaniem	Ogrzewacz wody	Ogrzewacz wody	Ogrzewacz wody	Gniazda 220V	Oświetlenie korytarza	Oświetlenie korytarza	Oświetlenie - w.c. + pom. pomocnicze	Oświetlenie - Klatka - pom.pomoc	Rezerwa	Rezerwa
Moc zainstalow [kW]	(Pz = 226)	18	18	36	36	25	---	---	(Pz = 107 kW)	50	47	---	~ 12	~ 12	2,55	~ 20,5	---	~ 5,1	~ 5,1	~ 3,75	~ 4,2	1,5	1,5	1,5	1,5	~ 2,0	~ 2,0	~ 1,8	~ 1,2	---	---