





FOR CONSTRUCTION

UKŁAD SIECIOWY TN-C-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

Nr obwodu	01	02	03	04	05	06	07
Zasilanie z rozd. TG 0,4kV	Komora klimatyzacji	Pompa wody	Gniazdo 3-faz. 380V; 16A	Gniazdo 1-faz. 230V	Rezerwa	Gniazdo 24V	Rezerwa
Moc [kW] $P_i = 17,3kW$	7,5	5,5	2	2	-	0,25	-

Elektroprojekt Lublin			Zakład: LUB. GIEŁDA ROLNO—OGRODNICZA S.A. W LUBLINIE	Funkcja:	data:	Inie i Nazwisko:	Podpis:
ZMIANY			Temat: LUB. RYNEK HURTOWY OWOCOW I WARZYW W ELIZÓWCE K. LUBLINA	Projektant:	12.01.1998	inż. W. Sadowski	
data:		Podpis:		Opracował:		mgr inż. K. Góra	
a			Sprawdzający:	inż. W. Wójtowicz			
b			Kier. pracowni:	inż. W. Wójtowicz			
c			Tytuł rys.	Zest. rys. nr:			
			Schemat strukturalny Rozdzielnicz klimatyzacji RKL2 0,4kV	nr archiw. rys.:	arkusz:		7
				9-334476			