

Tablica oświetlenia i gniazd	220V	T03-0,4 kV
------------------------------	------	------------

[illegible]

Zestawienie tablicy

1:30

EXPORT-Import und Weyss & Freytag GmbH
DOKUMENTACJA POWYKONAW
AS - BUILD DOCUMENTATION
WESTERN S.A.
WYSTAWA
WYSTAWA


SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE

UKŁAD SIECIOWY TN - S

Uwagi:

1. Tablica 48 - modułowa 4x12, 63A/380V, JP 30 z drzwiczkami zamykanymi na klucz, bez przeszklenia, wyk. podtynkowe.

2. *) Dotyczy hali nr 10.



ISSUED FOR ANALYSIS

ZAMIAŁ L.G.R.-O. S.A. pełna nazwa	w Lublinie	PROJEKTOWAŁ Opracował Kreślił Kier. zesp. Sprawdził Kier. prac.	98.01.	Zb. ANDRZEJCZAK <i>Andrzej</i> — " — L. REBACZ <i>Reba</i> — L. KRZYZANOWSKI <i>L. Krzyżanowski</i> W. WOJTOWICZ <i>Wojtowicz</i>	Skala: 1:100. rys. w proj.	Arkusz 4
OBJEKT Lub. Rynek Hurtowy Owoców i Warzyw w Elizawce k/Lublina		Schemat strukturalny tablicy oświetleniowej i gn.wtyk. 220V T03-04 kV				
ZAMIAŁ L.G.R.-O. S.A. pełna nazwa		PROJEKTOWAŁ Opracował Kreślił Kier. zesp. Sprawdził Kier. prac.				
OBJEKT Lub. Rynek Hurtowy Owoców i Warzyw w Elizawce k/Lublina		Schemat strukturalny tablicy oświetleniowej i gn.wtyk. 220V T03-04 kV				